ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Z PRACOWNIAMI KONSERWACJI ZABYTKÓW I STOLARNIA - RZUT PARTERU

Instalacje wewnętrzne wen. mechaniczna
PARTER
Skala 1:100



Agregat freonow Inverter
Jednostka zewnętrzna
Istotne parametry techniczne:
wydajność chłodnicza nom 33,5kW, wydajność grzewcza nom 33,5kW, wydajność grzewcza max 37,5kW, zasilanie 3N,400V,50Hz, nom pobór mocy elektrycznej 10,42kW, EER=3,22, COP nom=4,10, sprężarka: inwerter, powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A, Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø12,70/28,58mm, wymiary 1.428*1.080*480mm wys*szer*gł, masa 178kg, zakres pracy chłodzenie –15C do 46C, grzanie –20C do 21C, głośność 59dB(A) tryb chłodzenia (w odległosci 1 m od urządzenia), 2 wentylatory.
Zasilanie jednostki zewnętrznej 400V, max prąd pracy 22,5A, przewód zasilający 5x6mm2, wartość bezpiecznika 25A.

Doładowanie czynnika chłodniczego R410A 0,68kg dla długosci instalacji 5,0m.

o współpracy z centralą wentylacyjną sys. N1/W1

Wentylator do pracy po czystej stronie za filtrem.
Atex II3DExcIIIBT135C
Zabezpieczenie antykor. malowanie
Typ silnika 160M2B IE2
Moc silnika [kW] 4, 1x400 V
Wydajność obj. [m3/s] 2,78
W zabudowie dźwiękochłonnej

LEGENDA

Wywiew

Nawiew

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1/01	STOLARNIA	77,45m²	POS. PRZEMYSŁOWA
1/02	POKÓJ ŚNIADAŃ	10,62m²	PŁYTKI GRESS
1/03	SZATNIA	8,49m²	PŁYTKI GRESS
1/04	ŁAZIENKA	4,95m²	PŁYTKI GRESS
1/05	MAGAZYN NARZĘDZI	5,80m²	POS. CERAM.
1/06	ŁAZIENKA	3,72m²	POS. CERAM.
1/07	POK.SOC. KIEROWCY	7,26m²	PŁYTKI GRESS
1/08	WZWG. TOWAROWO–OSOBOWY	10,62m²	
1/09	KLATKA SCHODOWA	8,65m²	PŁYTKI GRESS
1/10	POM. NA SPRZĘT PORZĄD.	0,80m²	PŁYTKI GRESS
1/11	KOMUNIKACJA	18,18m²	PŁYTKI GRESS
1/12	GARAŻ	54,24m²	POS. PRZEMYSŁOWA
1/13	KOMUNIKACJA	18,80m²	PŁYTKI GRESS
1/14	KLATKA SCHODOWA	8,65m²	PŁYTKI GRESS
1/15	POM. NA SPRZĘT PORZĄD.	0,80m²	PŁYTKI GRESS
1/16	MAGAZYN ZBIORÓW	123,60m²	POS. PRZEMYSŁOWA
1/17	MAGAZYN NA DISPONITY DO KONSERWACJI	50,27m²	PŁYTKI GRESS
1/18	PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHR.	26,90m²	PŁYTKI GRESS
1/19	PRACOWNIA METALU	16,40m²	PŁYTKI GRESS
1/20	KOMUNIKACJA	11,40m²	PŁYTKI GRESS
1/21	MAGAZYN NARZĘDZI	8,70m²	PŁYTKI GRESS
1/22	PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHR.	49,35m²	PŁYTKI GRESS
1/23	POKÓJ ŚNIADAŃ	10,39m²	PŁYTKI GRESS
1/24	ŁAZIENKA	3,00m²	PŁYTKI GRESS
1/25	SZATNIA	5,35m²	PŁYTKI GRESS
1/26	POKÓJ KIEROWNIKA	8,65m²	PŁYTKI GRESS

1. MASZYNA WIELOCZYNNOŚCIOWA (STRUGARKA, GRUBIARKA. CZOPIARKA)	2000x1300 mm	
2. SZLIFIERKA TAŚMOWA	1700x3700 mm	
3. SZLIFIERKA TARCZOWA	520 x490 mm	
4.FREZARKA	700x800 mm	
5.PIŁA TARCZOWA	1300x800 mm	
6.PIŁA TAŚMOWA	1400x800 mm	
7.WIERTARKA STOŁOWA	600x800 mm	
8.TOKARKA DO DREWNA	1700x400 mm	
9. FREZARKO–KOPIARKA CNC	1200X800 mm	
10.STÓŁ STOLARSKI	1230x520 mm	

Nazwa obiektu	*INSTALACJE WEWNĘTRZNE*		
Adres obiektu	Sanok; dz.nr ew. 19/1 i 22/1		
Nazwa rysunku	Rzut Parteru - Instalacja wen. mechanicznej	Skala 1:100	Nr. rysunku 7
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data opracowania / Podpis
Projektant	**mgr inż. Piotr Husak**	Upr. do kierowania, nadzorowania i projektowania sieci inst. sanitarnych PDK/0045/PWOS/12	Data: 08.2022