

Symbol	D3			D4		
Schemat						
	L	P	L	L	P	
Wymiary w świetle ościeży	S	800	800			
	H	2000	2000			
	Ilość	9	5	1	2	
Suma		9	5	1	2	

UWAGI:
PO WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY.
1. SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KONSTRUKCJI PŁYCIOWEJ, WYPOSAŻONE W OŚCIEZNICE DREWNIANE-REGULOWANE. DRZWI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH. KLASA MECHANICZNA: 3. KLASA WYMAGAN WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ. IZOLACNOŚĆ AKUSTYCZNA :Rw=32 dB.

Symbol	D1		D2		DZ3		DZ4		DZ5	
Schemat										
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiary w świetle ościeży	S	2200	1700	1700	1700	900	900	1400		
	H	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090		
	Ilość	4	1	1	1	1	1	1		
	Al zimne		Al zimne		Al ciepłe		Al ciepłe		Al ciepłe	
Suma		4	1	1	1	1	1	1		

Symbol	O1		D11	
Schemat				
Wymiary w świetle ościeży	S	3200	1800	
	H	2400	2090	
	Ilość	3	1	
	Al, EI 30		Al, EI 30	
Suma		3	1	

WYMIANA STOLARKI W ISTNIĄCYM ŁĄCZNIKU

Symbol	O1	O2	O3	O4	O5
Schemat					
Wymiary w świetle ościeży	S	300	900	900	1800
	H	1000	1000	1000	1000
	Ilość	34	3	6	3
	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Suma	34	3	2	6	3

- UWAGI:
PO WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY.
1. STOLARKA OKIENNA O1 I O2 WYKONAĆ W KLASIE RC1 ORAZ Z FOLIĄ ANTY UV.
 2. STOLARKA OKIENNA O3, O4 I O5 WYKONAĆ W KLASIE RC3 ORAZ Z FOLIĄ ANTY UV.
 3. STOLARKA OKIENNA O1, WYKONAĆ W KLASIE RC3 LUB Z ZALUZJAMI ANTYWŁAMANIOWYMI KLASY II.
 4. STOLARKĘ DRZWIOWĄ D1, DZ4, DZ3, B2 ORAZ D3 Z GARAŻU WYKONAĆ JAKO ANTYWŁAMANIOWE KLASY III
 5. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WYKONAĆ W KOL ORZE SZARYM, STORARKĘ DRZWIOWĄ WYKONAĆ Z PRZESZKLENIEM BEZPIECZNYM.
 6. WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA STOLARKI OKIENNEJ k = 0,9w/m²K,
 7. OKNA WYKONAĆ JAKO UCHYLKO-ROZWIERNIE
 8. DRZWI ZE W. - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA k = 1,3 w/m²K, (OCIEPLONE).
 9. DRZWI DO ŁAZIENEK Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA ORAZ NAŚWIETLEM

Symbol	B1	B2
Schemat		
Wymiary w świetle ościeży	S	3500
	H	3000
	Ilość	1
Suma	1	1

- UWAGI:
PO WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY.
1. BRAMY SEGMENTOWE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ WYPOSAŻONA W NAPĘD MECHANICZNY, DWA RZĘDY NAŚWIETLA.
 2. BRAMA B2 DODATKOWO WYPOSAŻONA W FURTKE WYJŚCIOWĄ.