

- a) czy obsadę CMA winny stanowić pracownicy ochrony posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kwalifikowani)?
b) czy obsada CMA powinna być całodobowa?

Odpowiedź: TAK

c) jakiego rodzaju wyposażenie powinno mieć CMA, np.: rodzaj platformy stacjonarnej do obsługi lokalnych systemów SWiN, CCTV IP (np. KRONOS, SAFESTAR czy innych zamiennych), kompatybilnych z systemami Zamawiającego, posiadające awaryjne źródło stałego zasilania, zapewniających poufność przed osobami postronnymi, itp.

Odpowiedź: platforma stacjonarna do obsługi lokalnych systemów - SWiN - STAM-2
- CCTV IP – DAHUA IP lub kompatybilnych, zapewniające poufność przed osobami postronnymi, posiadające awaryjne źródło stałego zasilania, itp

9. W przypadku zapisu dotyczącego „obsługi monitoringu wizyjnego CCTV oraz IP, systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemu alarmu pożarowego (SAP)” proszę o sprecyzowanie, czy sygnał i obraz monitoringu wizyjnego CCTV ma być nadzorowany przez:

- a) pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie?
b) pracowników ochrony w Centrum Monitorowania Alarmów Wykonawcy?
c) czy równolegle na obu stanowiskach?

Odpowiedź: Monitoring wizyjny CCTV oraz IP nadzorowany przez pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie, natomiast systemy sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemy alarmu pożarowego (SAP) nadzorowane równolegle na obu stanowiskach.

10. W cz. VIII. Pkt 1.2 SWZ Zamawiający opisując warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, w pkt c) żąda posiadania „uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej do projektowania i instalacji systemu alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych” zawęża posiadanie uprawnień tego typu wydawanych przez wskazaną instytucję, co może niezasadnie ją forować pomijając inne równoważne podmioty wydające uprawnienia w takim obszarze. W związku z tym, wnoszę o zmianę zapisu w tym zakresie, na następujący: „uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej **lub podmiotu równoważnego** do projektowania i instalacji systemu alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych”.

Odpowiedź: w odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów: „uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej **lub podmiotu równoważnego** do projektowania i instalacji systemu alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych”.

11. Proszę o doprecyzowanie czy jednoosobowy posterunek nocny w budynku wystawy IKONA KARPACKA pracuje we wszystkie dni tygodnia?

Odpowiedź: Jednoosobowy posterunek nocny na wystawie IKONA KARPACKA we wszystkie noce w tygodniu

12. W OPZ znajduje się zapis o treści: „Wykonawca musi zapewnić całodobową obecność kierownika zmiany posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia”, proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie – czy chodzi o zapewnienie:

- a) kierownika (dowódcy) zmiany jako jednej osoby dla wszystkich zmian?
b) czy też kierownika (dowódcy) zmiany dla każdej zmiany np. dla każdej z dwóch zmian 12 godzinnych, przewidywany jest oddzielny kierownik (dowódca) zmiany tak, aby każda zmiana miała oddzielnego kierownika (dowódcę)?

Odpowiedź: Na każdej zmianie wymagana jest osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pełniąca funkcje kierownika zmiany

Dariusz Stejko
WŁAŚCICIEL
Czułów 195, 32-000 Łęka
tel. 12 222 50 24
NIP: 687 181 53 98, REGON: 180616230